

TABELA DOTYCZĄCA OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW DLA MOŻLIWOŚCI ZORGANIZOWANIA
MIEJSC DORAŻNEGO SCHRONIENIA

POMIESZCZENIA O POTĘMOŚCI DO 100 osób
POMIESZCZENIA ③, ④, ⑤

RODZAJ WARUNKU	UWAGI	WYMAGANIA	TAK/NIE/MOŻE SPEŁNIĆ/BRAK DANYCH
1. Odległość MDS od miejsc stałego przebywania ludzi;		nie więcej niż 500 m	TAK
2. Schronienie		Umożliwia schronienie co najmniej 15 osobom (powierzchnia min - 22,5 m ²)	TAK
3. Zagłębienie		1,5 m	TAK
4. Wysokość pomieszczenia		2 m	TAK
4. Konstrukcja obiektu - nośność stropu		Do 2 kondygnacji - 10 kN/m ²	MOŻE SPEŁNIĆ
		Powyżej 2 kondygnacji Powyżej 10 kN/m ²	—
		Nośność nieznaną - system podpór tymczasowych	MOŻE SPEŁNIĆ
5. Zapewnienie ochrony przed ostrzałem i odłamkami		Oslony zabezpieczające okna w ścianach zewnętrznych lub wejścia	MOŻE SPEŁNIĆ
		przedsionki ochronne lub drzwi ochronne.	MOŻE SPEŁNIĆ
6. Instalacje i przyłącza instalacyjne w MDS	WALĘŻY DOPRAWDZIĆ KODĘ	zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;	MOŻE SPEŁNIĆ
	ZAŁEŻA SIĘ Z AUTOSCHŁAPK WENTYLACJI MECHANICZNEJ	wentylacja	MOŻE SPEŁNIĆ
	ZAŁEŻA SIĘ ZASTOSOWAĆ CIĄGŁOŚCI PRZEDTOKU CY	dostarczania energii elektrycznej	MOŻE SPEŁNIĆ
		ogrzewanie	NIE
		odwodnienie stosownie do warunków gruntowo-wodnych;	NIE
		odbiór komunikatów radiowych publicznej radiofonii	MOŻE SPEŁNIĆ
	Można zainstalować ustępy suche nieskanalizowane	Instalacja kanalizacyjna umożliwiającą odprowadzanie ścieków do 200 osób	TAK
		instalacja kanalizacyjna umożliwiającą odprowadzanie ścieków powyżej 200 osób.	—

Sprawdzający pracownicy PINB w Górze:

.....
ELŻBIETA WŁOCH - SAMODZIELNA

.....
DE.MA.SIŁ

**TABELA DOTYCZĄCA OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW DLA MOŻLIWOŚCI ZORGANIZOWANIA
MIEJSC DORAŻNEGO SCHRONIENIA**

POMIESZCZENIA O POŁYMNOSCI DO 60 OSÓB -
POMIESZCZENIE ① i ②

RODZAJ WARUNKU	UWAGI	WYMAGANIA	TAK/NIE/MOŻE SPEŁNIĆ/BRAK DANYCH
1. Odległość MDS od miejsc stałego przebywania ludzi;		nie więcej niż 500 m	TAK
2. Schronienie		Umożliwia schronienie co najmniej 15 osobom (powierzchnia min - 22,5 m ²)	TAK
3. Zagłębienie		1,5 m	TAK
4. Wysokość pomieszczenia		2 m	TAK
4. Konstrukcja obiektu - nośność stropu		Do 2 kondygnacji - 10 kN/m ²	MOŻE SPEŁNIĆ
		Powyżej 2 kondygnacji Powyżej 10 kN/m ²	—
		Nośność nieznana - system podpór tymczasowych	MOŻE SPEŁNIĆ
5. Zapewnienie ochrony przed ostrzałem i odłamkami		Oslony zabezpieczające okna w ścianach zewnętrznych lub wejścia	MOŻE SPEŁNIĆ
		przedsionki ochronne lub drzwi ochronne.	MOŻE SPEŁNIĆ
6. Instalacje i przyłącza instalacyjne w MDS		zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;	MOŻE SPEŁNIĆ
	ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ	wentylacja	MOŻE SPEŁNIĆ
	ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE AGREGATÓW INOWE OŚWIETLENIE	dostarczania energii elektrycznej	MOŻE SPEŁNIĆ
		ogrzewanie	NIE
		odwodnienie stosownie do warunków gruntowo - wodnych;	NIE
		odbior komunikatów radiowych publicznej radiofonii	MOŻE SPEŁNIĆ
	Można zainstalować ustępy suche nieskanalizowane	Instalacja kanalizacyjna umożliwiającą odprowadzanie ścieków do 200 osób	TAK
		instalacja kanalizacyjna umożliwiającą odprowadzanie ścieków powyżej 200 osób.	—

Sprawdzający pracownicy PINB w Górze:

.....
E. BOLETA WŁOCH - SAMODZEMNA
.....
DOMAGALSKA Kamila

**Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie powinny spełniać miejsca
doraźnego schronienia**

Sprawdzany obiekt: Przedstaw. Jania i Matejki ul. Piastów w Górze
(pomieszczenia do 60 osób)

Lp.	Rodzaj warunku	Spełnia tak/nie/n.d.
Wymagania ogólne:		
1.	Czy umożliwia schronienie co najmniej 15 osobom? *licząc 1,5 m ² na jedną osobę oraz 2 m ² na jedną osobę niepełnosprawną **licząc tylko powierzchnię w miejscach wolnych, niezabudowanych, w pomieszczeniach o wysokości min. 2m	tak
1.1	Jaka jest użytkowa powierzchnia objęta pomiarem?	
2.	Czy wysokość pomieszczenia wynosi min. 2 m?	tak
3.	Czy jest zagłębione poniżej 1,5 m lub jest kondygnacja podziemna albo garaż podziemny?	tak
4.	Czy posiada jedno wyjście ewakuacyjne na każde 200 osób pojemności mds?	tak
5.	Czy posiada jedno wyjście zapasowe na każde rozpoczęte 400 osób pojemności mds, jeżeli pojemność mds jest większa niż 30 osób?	nie*
6.	Czy są dwa wyjścia oddalone od siebie co najmniej o 15 m umożliwiające ewakuację na zewnątrz *(dotyczy tunelu) LUB	n.d.
6.1	Czy jest co najmniej 1 wyjście zapasowe? *(dotyczy tunelu)	n.d.
Wyjście ewakuacyjne i droga służąca do ewakuacji - wymagania:		
7.	Czy umożliwia ewakuację osób na zewnątrz obiektu budowlanego bezpośrednio lub drogami służącymi do ewakuacji o szerokości nie mniejszej niż 0,8 m?	tak
8.	Czy są drzwi o parametrach: - szerokość w świetle ościeżnicy nie mniejsza niż 0,8 m - wysokość w świetle ościeżnicy nie mniejsza niż 1,8 m?	tak
9.	Czy są drzwi oraz drogi służące do ewakuacji o szerokości obliczonej proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji służą, przyjmując co najmniej 0,4 m na 100 osób	tak
Wyjścia zapasowe - wymagania:		
10.	Czy wyjścia zapasowe są zlokalizowane poza strefą prognozowanego zagruzowania? (SPZ = teren w odległości 1/3 wysokości budynku mierząc od ściany zewnętrznej)	n.d.
11.	Czy wymiary w świetle otworu lub przekroju poprzecznego są nie mniejsze niż 0,6 m szerokości i 0,8 m wysokości? LUB	n.d.
11.1	W przypadku gdy wymiarem charakterystycznym jest średnica – nie mniejsze niż 0,8 m?	n.d.
12.	Czy umożliwia ewakuację osób na zewnątrz obiektu przy wykorzystaniu wyjść oraz dróg innych niż służące jako wejścia i drogi dojścia do mds? Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU GDY	n.d.

12.1	Wejście jest zlokalizowane poza strefą prognozowanego zagruzowania	n.d
13.	Czy w przypadku gdy jest brak możliwości zlokalizowania wyjścia zapasowego poza SPZ, w szczególności gdy odległości między budynkami są mniejsze od odległości określających SPZ: - Pojemność mds ograniczona jest do 300 osób? Oraz:	n.d
14.	Czy istnieją co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio lub przez przedsionek przeciwpożarowy do co najmniej dwóch klatek schodowych? Które znajdują się:	n.d
15.	W częściach nadziemnych budynków oddzielonych od siebie pasem wolnego terenu szerokości co najmniej 8 m? LUB	n.d
16.	Od siebie w odległości co najmniej 15 m LUB	n.d
17.	Wyjście ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio lub przez przedsionek przeciwpożarowy do jednej klatki schodowej oraz wyjście prowadzące na zewnątrz przez: - Szyb awaryjny - Wjazd lub wyjazd z garażu	n.d
18.	Czy są usytuowane w odległości od siebie nie mniejszej niż 15m.	n.d
19.	Czy ma kubaturę netto nie mniejszą niż 30 m ³ na osobę *Dotyczy punktów 13 – 18	n.d
20.	Czy pomieszczenie/a jest/są wydzielone pożarowo w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu oraz ognia?	nie
21.	Czy w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania osób znajdują się materiały palne?	tak

22. Inne ustalenia: * 5 - istnieje możliwość stworzenia wyjścia zapasowego.

MŁODSZY INSPEKTOR
Szekcji kontrolno-rozpoznawczej
Lorek
mł. asp. Mikołaj Lorek

.....
(podpis funkcjonariuszy PSP)

**Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie powinny spełniać miejsca
doraźnego schronienia**

Sprawdzany obiekt: Przedział Jazda i Matgora, ul. Piastów w Gołrze
(pomieszczenia o pojemności 100 osób)

Lp.	Rodzaj warunku	Spełnia tak/nie/n.d.
Wymagania ogólne:		
1.	Czy umożliwia schronienie co najmniej 15 osobom? *licząc 1,5 m ² na jedną osobę oraz 2 m ² na jedną osobę niepełnosprawną **licząc tylko powierzchnię w miejscach wolnych, niezabudowanych, w pomieszczeniach o wysokości min. 2m	tak
1.1	Jaka jest użytkowa powierzchnia objęta pomiarem?	
2.	Czy wysokość pomieszczenia wynosi min. 2 m?	tak
3.	Czy jest zagłębione poniżej 1,5 m lub jest kondygnacja podziemna albo garaż podziemny?	tak
4.	Czy posiada jedno wyjście ewakuacyjne na każde 200 osób pojemności mds?	nie*
5.	Czy posiada jedno wyjście zapasowe na każde rozpoczęte 400 osób pojemności mds, jeżeli pojemność mds jest większa niż 30 osób?	nie*
6.	Czy są dwa wyjścia oddalone od siebie co najmniej o 15 m umożliwiające ewakuację na zewnątrz LUB *(dotyczy tunelu)	n.d.
6.1	Czy jest co najmniej 1 wyjście zapasowe? *(dotyczy tunelu)	n.d.
Wyjście ewakuacyjne i droga służąca do ewakuacji - wymagania:		
7.	Czy umożliwia ewakuację osób na zewnątrz obiektu budowlanego bezpośrednio lub drogami służącymi do ewakuacji o szerokości nie mniejszej niż 0,8 m?	nie
8.	Czy są drzwi o parametrach: - szerokość w świetle ościeżnicy nie mniejsza niż 0,8 m - wysokość w świetle ościeżnicy nie mniejsza niż 1,8 m?	nie
9.	Czy są drzwi oraz drogi służące do ewakuacji o szerokości obliczonej proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji służą, przyjmując co najmniej 0,4 m na 100 osób	nie
Wyjścia zapasowe - wymagania:		
10.	Czy wyjścia zapasowe są zlokalizowane poza strefą prognozowanego zagruzowania? (SPZ = teren w odległości 1/3 wysokości budynku mierząc od ściany zewnętrznej)	n.d.
11.	Czy wymiary w świetle otworu lub przekroju poprzecznego są nie mniejsze niż 0,6 m szerokości i 0,8 m wysokości? LUB	n.d.
11.1	W przypadku gdy wymiarem charakterystycznym jest średnica – nie mniejsze niż 0,8 m?	n.d.
12.	Czy umożliwia ewakuację osób na zewnątrz obiektu przy wykorzystaniu wyjść oraz dróg innych niż służące jako wejścia i drogi dojścia do mds? Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU GDY	n.d.

12.1	Wejście jest zlokalizowane poza strefą prognozowanego zagruzowania	n.d
13.	Czy w przypadku gdy jest brak możliwości zlokalizowania wyjścia zapasowego poza SPZ, w szczególności gdy odległości między budynkami są mniejsze od odległości określających SPZ: - Pojemność mds ograniczona jest do 300 osób? Oraz:	n.d
14.	Czy istnieją co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio lub przez przedsionek przeciwpożarowy do co najmniej dwóch klatek schodowych? Które znajdują się:	n.d
15.	W częściach nadziemnych budynków oddzielonych od siebie pasem wolnego terenu szerokości co najmniej 8 m? LUB	n.d
16.	Od siebie w odległości co najmniej 15 m LUB	n.d
17.	Wyjście ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio lub przez przedsionek przeciwpożarowy do jednej klatki schodowej oraz wyjście prowadzące na zewnątrz przez: - Szyb awaryjny - Wjazd lub wyjazd z garażu	n.d
18.	Czy są usytuowane w odległości od siebie nie mniejszej niż 15m.	n.d
19.	Czy ma kubaturę netto nie mniejszą niż 30 m ³ na osobę *Dotyczy punktów 13 – 18	n.d
20.	Czy pomieszczenie/a jest/są wydzielone pożarowo w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu oraz ognia?	nie
21.	Czy w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania osób znajdują się materiały palne?	tak

22. Inne ustalenia: * 5 - istnieje możliwość stworzenia wyjścia zapasowego.

MŁODSZY INSPEKTOR
Sekcji kontrolno-rozpoznawczej
Lorek
mł. asp. Mikołaj Lorek

.....
(podpis funkcjonariuszy PSP)