

ZARZĄDZENIE NR 67/18
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Klubie Dziecięcym wchodzącym w skład Zespołu Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze w celu potwierdzenia spełnienia wymagań sanitarno – lokalowych

Na podstawie art. 25 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia kontroli w Klubie Dziecięcym wchodzącym w skład Zespołu Żłobek i Klub Dziecięcy z siedzibą ul. Piastów 34 w Górze w celu potwierdzenia spełnienia wymagań sanitarno – lokalowych, w następującym składzie:

- 1) Izabela Baranowska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Przewodnicząca Komisji;
- 2) Piotr Głowacki – Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji - Członek;
- 3) Wojciech Domański – Inspektor ds. realizacji inwestycji i remontów – Członek;
- 4) Bogumiła Rewers – Inspektor ds. kultury i sportu – Członek.

§ 2. Komisja przeprowadza wizję lokalną po zakończeniu prac budowlanych i uzyskaniu decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Górze o pozwoleniu na użytkowanie byłego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Piastów 34 w Górze, przebudowanego na potrzeby żłobka i klubu dziecięcego.

§ 3. Członkowie Komisji sprawdzają spełnienie wymagań sanitarno – lokalowych w pomieszczeniach Zespołu wydzielonych na działalność Klubu Dziecięcego w oparciu o opracowaną listę kontrolną zgodności z wymogami sanitarno – lokalowymi.

§ 4. 1. Z przeprowadzonej kontroli Komisja sporządza protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które podpisują Członkowie Komisji oraz Dyrektor Zespołu.

2. Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 - Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Górze o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
- 2) Załącznik Nr 2 - lista kontrolna zgodności z wymogami sanitarno – lokalowymi.

3. Po stwierdzeniu spełnienia wymagań sanitarno – lokalowych przez Klub Dziecięcy Komisja opracowuje projekt pozytywnej opinii Burmistrza Góry, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc w Klubie Dziecięcym.

§ 5. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą przedłożenia do akceptacji Burmistrza Góry pisemnego projektu opinii.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Górze.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2018
Burmistrza Góry z dnia 13 marca 2018 r.

LISTA KONTROLNA ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI:
sanitarno – lokalowymi w klubie dziecięcym na podstawie:

- ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 . poz. 157 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428).

L.p.	Treść pytania	Podstawa prawna	Odpowiedź tak/nie/spełnia/nie spełnia /ilość	Dokument potwierdzający	Uwagi:
1.	Czy lokal posiada co najmniej 1 pomieszczenie?	art. 24 ust. 1			
2.	Czy zapewnia się dzieciom miejsce na odpoczynek?	art. 24 ust 3			
3.	Czy zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków?	art. 24 ust 2			
4.	Czy – lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy, znajduje się w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach techniczno – budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymaga uzgodnienia z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach?	§ 1.1			
5.	Czy powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m ² ?	§ 2. pkt 1			
6.	Czy powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m ² , jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie?	§ 2. pkt 1 lit. a			
7.	Czy powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m ² , jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie?	§ 2. pkt 1 lit. b			
8.	Czy wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m?	§ 2. pkt 2			
9.	Czy jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu?	§ 2. pkt 3			

10.	<u>Czy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:</u> a. podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach?	§ 2. pkt 4 lit. a			
	b. ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych?	§ 2. pkt 4 lit. b			
11.	Czy pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka?	§ 2. pkt 5			
12.	Czy pościel i leżaki są odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń?	§ 2. pkt 5			
13.	Czy w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym?	§ 2. pkt 6			
14.	Czy instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dziećmi?	§ 2. pkt 7			
15.	Czy w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20° C?	§ 2. pkt 8			
16.	<u>Czy jest zapewniony dostęp do węzła sanitarnego z ciepłą wodą, z tym, że:</u> a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i co najmniej 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci?	§ 2. pkt 9 lit. a,b,c,d,e			
	b) czy umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci?				
	c) czy jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci?				
	d) czy w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do poparzenia osób korzystających, zwłaszcza na końcówkach instalacji?				
	e) czy zapewniona jest dostateczna ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki do pielęgnacji dzieci?				
17.	Czy jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci?	§ 2. pkt 10			
18.	Czy jest zapewniona liczba nocników odpowiadająca liczbie dzieci, których poziom rozwoju umożliwia korzystanie z nocnika?	§ 2. pkt 11			

19.	Czy nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem dzieci?	§ 2. pkt 12			
20.	Czy jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci?	§ 2. pkt 13			
21.	Czy jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej?	§ 2. pkt 14			
22.	Czy meble są dostosowane do wymagań ergonomii?	§ 2. pkt 15			
23.	Czy wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty?	§ 2. pkt 16			
24.	Czy zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE?	§ 2. pkt 17			
25.	Czy jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien?	§ 2. pkt 18			
26.	Czy w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą?	§ 2. pkt 20			
27.	Czy apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe oraz podstawowe środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję z zasadami udzielania pierwszej pomocy?	§ 2. pkt 21			
28.	Czy są zapewnione warunki do przechowywania i podawania mleka dzieciom karmionym mlekiem matki?	§ 3.			
29.	Czy zapewnia się w miarę możliwości bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnej?	§ 4. ust. 1			
30.	Czy w miarę możliwości zapewnia się leżakowanie na werandzie lub tarasie dla niemowląt?	§ 4. ust. 2			

Podpisy członków Komisji:

.....
.....
.....
.....